



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-25/90104-25/38786

Naročnik: OBČINA ŽIRI  
LOŠKA CESTA 1  
4226 Žiri

Naročilo: Naročilnica 2024N/497, z dne 09.12.2024; Ponudba: PO-2300-25/90104-25/90821, z dne 03.12.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Maribor, 22.04.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - vodohran Goropeke, po UV dezinfekciji  
**Številka vzorca:** 25/38786  
**Namen:** Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje  
**Naročnik:** OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 Žiri  
**Vzorec odvzel:** Branka Lesnik, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 16.04.2025 11:15  
**Mesto odvzema:** Vodovod Goropeke, vodohran Goropeke, po UV dezinfekciji  
**Vzorec sprejel:** Branka Lesnik  
**Kraj in čas prejema:** Kranj, 16.04.2025 12:40

## Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

## Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/90104-25/38786-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/90104-25/38786-M



Evidenčna oznaka: 2300-25/90104-25/38786-T

## Poročilo o preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - vodohran Goropeke, po UV dezinfekciji		
<b>Matriks:</b>	Pitna voda		
<b>Številka vzorca:</b>	25/38786		
<b>Namen:</b>	Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje		
<b>Naloga:</b>	Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode		
<b>Vodja naloge:</b>	Branka Lesnik, dipl.san.inž.		
<b>Naročnik:</b>	OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 Žiri		
<b>Naročilo:</b>	Naročilnica 2024N/497, z dne 09.12.2024; Ponudba: PO-2300-25/90104-25/90821, z dne 03.12.2024		
<b>Predmet vzorčenja:</b>	Trenutni vzorec na mestu odvzema.		
<b>Plan vzorčenja:</b>	DN 229784, 16.04.2025		
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovod Goropeke, vodohran Goropeke, po UV dezinfekciji		
<b>Metoda vzorčenja:</b>	SIST ISO 5667-5:2007		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b>	22.04.2025
<b>Datum in ura:</b>	16.04.2025 11:15	<b>Datum in ura:</b>	16.04.2025 12:40
<b>Odvzel:</b>	Branka Lesnik, NLZOH OPKV	<b>Sprejel:</b>	Branka Lesnik

### Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	9.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.04.25 16.04.25
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	16.04.25 16.04.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Branka Lesnik, dipl.san.inž. ob 22.04.2025 13:06

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - vodohran Goropeke, po UV dezinfekciji  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/38786; Lab. št.: 25/4653  
**Namen:** Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje  
**Naloga:** Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode  
**Vodja naloge:** Branka Lesnik, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 Žiri  
**Naročilo:** Naročilnica 2024N/497, z dne 09.12.2024; Ponudba: PO-2300-25/90104-25/90821, z dne 03.12.2024  
**Mesto odvzema:** Vodovod Goropeke, vodohran Goropeke, po UV dezinfekciji  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 16.04.2025 11:15

**Odvzel:** Branka Lesnik, NLZOH OPKV

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 16.04.2025 12:40

**Prevzel:** Mojca Polak

**Datum poročila:** 22.04.2025

## Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	16.04.2025 17.04.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	16.04.2025 17.04.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	16.04.2025 18.04.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 2	CFU/mL	16.04.2025 18.04.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 4	CFU/mL	16.04.2025 19.04.2025

**Analitik:**  
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

**Odgovorna oseba:**  
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 22.04.2025 13:00:32

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.