



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE



OBČINA ŽIRI

OBČINA ŽIRI
LOŠKA CESTA 1

4226 ŽIRI

Datum: 15.10.2015
Mnenje: 522-677/2015



Prejeto: 16. 10. 2015	Sign. znak:
Številka zadeve:	Pril.:
	Vredn.:

POROČILO O MERITVAH IN VREDNOTENJE

Dne 09.10.2015 smo v okviru notranjega nadzora iz zajetja in iz omrežja javnega vodovoda Žiri odvzeli tri (3) vzorce pitne vode za mikrobiološke preiskave.

Na podlagi terenskih meritev, organoleptične ocene in rezultatov opravljenih mikrobioloških preiskav, ocenjujemo, da sta vzorca protokol PV/3201 in 3202 skladna s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. I. RS, št. 19/2004 - Priloga I, del A in C) in s tem zdravstveno ustrezna.

Na podlagi rezultatov opravljenih mikrobioloških preiskav protokol PV/3200 ocenjujemo, da je vzorec pitne vode odvzet na zajetju pri Mlinarju neskladen s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. I. RS, št. 19/2004, Priloga I - del A in C). V vzorcu so najdene bakterije *Esherichia coli* (71 CFU/100 ml) in koliformne bakterije (>100 CFU/100 ml). Povečano je tudi število kolonij pri 22 in 36°C >300 CFU/ml. Zajetje pri Mlinarju služi kot rezervni vodni vir.

Lepo vas pozdravljamo!

Pripravila:
Branka Lesnik, dipl.san.inž.



Vodja Oddelka za okolje in zdravje:
Franc Ribnikar, dipl.san.inž.

Priloge:

- Poročila o mikrobiološkem preskusu pitne vode – Protokol: PV/3200, 3201 in 3202,
- Poročila o vzorčenju,
- Zapisnik o odvzemu vzorcev pitne vode.

Število izvodov in prejemniki:

- Naročnik: 1 izvod,
- Arhiv NLZOH, Lokacija Kranj: 1 izvod.

Opomba:

- ZIRS, enota Kranj je prejemnik enega izvoda vseh Poročil o preskusu pitne vode.