



Poročilo o izvedeni nalogi  
**Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2164-16/19330-17/4992

Naročnik: OBČINA ŽIRI  
LOŠKA CESTA 1  
4226 Žiri

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Kranj  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Kranj, 24.01.2017

Vodja naloge:

Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Oddelek za okolje in zdravje Kranj  
Vodja oddelka:

Franc Ribnikar, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Branka Lesnik, dipl.san.inž. ob 24.01.2017 08:42:00



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** 1  
**Številka vzorca:** 17/4992  
**Namen:** Pogodba  
**Naročnik:** OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1 , 4226 Žiri  
**Vzorec odvzel:** Branka Lesnik, NLZOH  
**Čas odvzema:** 18.01.2017 09:15  
**Mesto odvzema:** Vodovod Žiri, Žiri, Restavracija Sklednik, kuhinja  
**Vzorec sprejel:** Branka Lesnik  
**Kraj in čas sprejema:** Kranj, 18.01.2017 11:54

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A in C

### Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

### Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2164-16/19330-17/4992-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 2164-16/19330-17/4992-M



## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** 1  
**Številka vzorca:** 17/4992  
**Namen:** Pogodba  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 751-4/2016  
**Vodja naloge:** Branka Lesnik, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 Žiri  
**Delovni nalog:** 751-4/2016  
**Mesto odvzema:** Vodovod Žiri, Žiri, Restavracija Sklednik, kuhinja  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5: 2007  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 18.01.2017 09:15 - 11:50  
**Odvzel:** Branka Lesnik, NLZOH

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 18.01.2017 11:54  
**Sprejel:** Branka Lesnik

**Datum poročila:** 24.01.2017

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda	Začetek / zaključek analize
<b>Meritve na terenu</b>					
Vonj	brez vonja	#		ONORM M 6620:2012	18.01.17 18.01.17
Temperatura vode	7.3	# °C		SIST DIN 38404-C4:2000	18.01.17 18.01.17

Vodja oddelka:  
Franc Ribnikar, dipl.san.inž.

elektronsko podpisal Franc Ribnikar, dipl.san.inž. ob 24.01.2017 11:51:54



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** 1  
**Številka vzorca:** 17/4992; lab.št.: 17/292  
**Namen:** Pogodba  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 751-4/2016  
**Vodja naloge:** Branka Lesnik, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 Žiri  
**Delovni nalog:** 751-4/2016  
**Mesto odvzema:** Vodovod Žiri, Žiri, Restavracija Sklednik, kuhinja  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 18.01.2017 09:15

**Odvzel:** Branka Lesnik, NLZOH

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 18.01.2017 11:58

**Prevzel:** Marjeta Mubi

**Datum poročila:** 23.01.2017

## Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	18.01.2017 19.01.2017
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014	ni najdeno	CFU/100 mL	18.01.2017 19.01.2017
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	18.01.2017 20.01.2017
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	ISO 6222:1999	ni najdeno	CFU/mL	18.01.2017 23.01.2017

**Analitik:**  
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

**Odgovorna oseba:**  
Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil  
Elektronsko podpisal Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil ob 23.01.2017 15:33:13

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.